

Frister Brandskyddskontroll

| Typ av eldstad | Typ av bränsle - omfattning | Frist |
|--|---|--|
| Värme-, vatten-, Varmluft- och ångpannor. | Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja. | 3 år |
| "-" | Pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets i mycket begränsad omfattning eller i panna som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare. Mycket begränsad omfattning = vanlig eldning vid enstaka tillfällen per år. | 6 år, gäller också annat bränsle än pellets. |
| Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning. | Fasta bränslen eller tung eldningsolja. | 3 år |
| "-" | Annat bränsle. | 6 år |
| "-" | Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Mindre omfattning = om det eldas i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca 1 kubikmeter) normaltorkad ved per år. | 6 år |
| Lokaleldstäder | Fasta bränslen | 3 år |
| "-" | Mindre omfattning (se förklaring tidigare). | 6 år, gäller även i fritidshus. |
| "-" | Eldas uteslutande med gas eller pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. | 6 år |
| Imkanaler | | 2 år |

Frister Sotning-Rengöring

| Typ av eldstad | Tillämpningskriterier | Frist |
|-----------------------|--|--------------------|
| Konventionella pannor | <ul style="list-style-type: none"> - Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +5 °C eller högre. - Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen överstiger ca +1 °C men understiger ca +5 °C. - Fristen 5 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +1 °C eller lägre. | 3-5 gånger per år. |
| -"- | <p>Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fristen 2 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +5 °C eller högre. | 2-3 gånger per år. |
| -"- | <p>Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fristen 1 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +5 °C eller högre. | 1-2 gånger per år. |

| Eldning med flytande bränslen | | |
|---|---|--------------------|
| Typ av eldstad | Tillämpningskriterier | Frist |
| Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. | <ul style="list-style-type: none"> - Fristen 3 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +5 °C eller högre. - Fristen 4 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen överstiger ca +1 °C men understiger ca +5 °C. - Fristen 5 ggr/år kan tillämpas när årsmedeltemperaturen i kommunen är ca +1 °C eller lägre | 3-5 gånger per år. |
| Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. | | 1 år |
| Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. | | 2 år |

| Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande: | | |
|---|---|------------------|
| Typ av eldstad | Tillämpningskriterier | Frist |
| Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning. | Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. | 6 gånger per år. |
| -"- | Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. | 1 år |

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

| Typ av eldstad | Tillämpningskriterier | Frist |
|-----------------------|---|------------------|
| Lokaleldstäder | Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. | 1 år |
| -"- | Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. | 3 år |
| -"- | Eldstaden finns i ett fritidshus. | 3 år |
| Imkanaler | | 3 gånger per år. |
| -"- | Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. | 1 gång per år. |