


Kontroll inomhusbrandposter

Kontrollera samtliga inomhusbrandposter enligt följande schema

- Är lätt åtkomlig (oblockerad)
- Skåpet går lätt att öppna
- Utrustningen är hel
- Är utmärkt med väl synlig skylt
- Funktionstest (vatten ut genom strålrör)



Avdelning:

Nr:	Placering	ok	anmärkning
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

Övrigt:

Kontrollerad av:

Datum:

--	--

Anmärkning Åtgärdad av:

Datum:

--	--

Anmärkning kontrollerad av:

Datum:

--	--