

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsstrategi

Vi på: _____

ska kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och därigenom ha kunskap om hur vi förebygger bränder samt hur vi agerar på ett säkert sätt i händelse av brand.

Det gör vi genom att utbilda personalen, skapa rutiner och regler samt genomföra egenkontroller.

Verksamhetsbeskrivning

Exempel: I byggnaderna bedrivs skolverksamhet för 450 elever på låg- och mellanstadienivå. Skolan, uppförd 1972, är belägen i ett bostadsområde. Utöver normal skolverksamhet nyttjas gymnastiksalen av en lokal idrottsförening på vardagkvällar och helger. Övrig verksamhet utgörs av personal- och föräldramöten, ofta på kvällstid.

Innehållsförteckning

1. SBA grund

Ansvar - organisation

Utbildning – övning

Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskyddsregler

Kontroll - Uppföljning

2. Gränsdragningslista / delegationer

3. Ritningar / utrymningsplan

4. Anläggarintyg / besiktningsintyg

5. Tillstånd brandfarlig vara / föreståndare

6. Kontroll / checklistor / uppföljning

7. Instruktioner / rutiner / info

8. Utbildningar planerade / genomförda

9. Tillbud / händelserapporter

10. Tillsynsprotokoll

11. Skriftlig redogörelse

12. Avtal

13. Lagar / Föreskrifter / Allmänna råd

Ansvar - organisation

Lag (2003:778 om skydd mot olyckor, 2 kap,2§:

Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Fastighetsägare: _____

Nyttjanderättshavare: _____

Gränsdragningslista avser ansvarsfördelningen brandskydd mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare, *flik 2*.

Huvudansvarig: _____

- Kontrollerar efterlevnaden och uppföljning.
- Deltar vid räddningstjänstens tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddsansvarig: _____

- Planerar och samordnar brandskyddsarbetet.
- Uppdaterar dokumentationen.
- Sammanställer rapporter inför tillsyn samt deltar vid regelbunden tillsyn.
- Deltar vid räddningstjänstens tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddskontrollant: _____

- Genomför kontroller enligt uppgjord kontrollplan.
- Åtgärder inom ramen för kompetens.
- Rapporterar fel och brister till brandskyddsansvarig.
- Deltar vid räddningstjänstens tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet.

Föreståndare brandfarlig vara: _____

- Föreståndaren ska verka för att hanteringen sker säkert och uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.
- Deltar vid räddningstjänstens tillsyn av det systematiska brandskyddsarbetet.

Delegationer, *flik 2*.



Utbildning - övning

Brandskyddsansvarig/kontrollant

Ska ha erforderlig kunskap för att kunna bedriva arbetet.

All personal

Vart _____ år genomgå utbildning i brandskyddsutbildning.

Vart _____ år genomgå utbildning i förstahjälpen i barnolycksfall / D-HLR för vuxna.

Utrymningsövning

En gång/år skall en utrymningsövning hållas. Övningen kan med fördel planeras och utföras i samråd med räddningstjänsten.

Utbildningarna / övningar, *flik 8*.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ritningar

Orienteringsritningar för samtliga våningsplan, på ritningarna finns utrymningsvägar, nödutgångar, handbrandsläckare utmärkta. Om tillbyggnad skett efter 1994 finns upprättade brandskyddsdocumentationer (relationshandlingar enligt BBR).

Utrymningsplaner

Finns uppsatta på varje våningsplan.

Ritningar och utrymningsplaner, *flik 3*

Larm

Ett automatiskt brandlarm/utrymningslarm är installerat och kontrolleras enligt drift- och underhållsrutin.

Anläggarintyg / besiktningsintyg, *flik 4*.

Särskilda risker

En riskbedömning har genomförts, den visar att den störta risken är hantering av gasol.

Tillstånd brandfarlig vara, föreståndare, *flik 5*.

Brandskyddsregler

Vid brand eller utrymningslarm:

Utrym byggnaden via närmaste nödutgång, uppsök bestämd uppsamlingsplats

Dagliga rutiner, exempel:

- Belysning ska släckas
- Brandfarlig vara (gasol) ska vara inlåst i avsett skåp

Övriga rutiner, exempel:

- Rökning får endast ske på avsedd plats
- Besöksrutiner
- Levande ljus

Nödlägesberedskap - instruktion - rutiner - information nyanställda /vikarier, *flik 7*.

Övernattning:

Information om rutiner - avtal, *flik 12*.

Kontroll - uppföljning

Brandskyddet kontrolleras _____ gånger om året.

Vid kontrollerna används en checklista med ett antal säkerhetspunkter. På checklistan noteras eventuella anmärkningar och åtgärder.

Följande punkter ska kontrolleras:

- Utrymningsvägar
- Nödutgångsskyltar
- Utrymningsplaner
- Brandcellsgränser
- Dörr i brandcellsgräns
- Handbrandsläckare
- Brandfiltar

Funktionskontroll av automatiskt brandlarm och utrymningslarm

Nya checklistor och efter utförd kontroll *flik 6*.

Externbesiktning sker 1 gång/år av följande brandskyddsåtgärder:

- Handbrandsläckare och inomhusbrandposter
- Automatiskt brandlarm och utrymningslarm

Uppföljning av SBA

En gång om året ska dokumentationen kontrolleras i sin helhet. Det görs för att säkerställa riktighet och ger möjlighet till att följa upp ansvarsområden, utbildningar och kontroller.

Tillsynsprotokoll, *flik 10*.

Skriftlig redogörelse, *flik 11*.

Tillbudsrapportering

Ska dokumenteras och rapporteras till brandskyddsansvarig, *flik 9*.

Lagar – föreskrifter – allmänna råd

LSO – LBE mm, *flik 13*.

SBA grund finns i fika rummet, hela SBA pärmen finns hos:

_____ *som också är brandskyddsansvarig.*