

Tillståndsgränser

(2 kap. 2-4§§)

Hantering	Volymer (liter)				
	Brandfarliga gaser		Brandfarliga aerosoler	Brandfarliga vätskor flampkt ≤ 60°	Brandfarliga vätskor flampkt > 60°
Yrkesmässig publik	Inne 2	Ute 60	100	100	10 000
Yrkesmässig icke publik inomhus	250		500	500	10 000
Yrkesmässig icke publik utomhus	1 000		3 000	3 000	50 000
Hantering ej yrkesmässig	Gasol 60	Övr 10	100	100	10 000

Hanterar man över dessa gränser krävs tillstånd brandfarlig vara